

MOSTEC AG

Mess- und Regeltechnik
Lausenerstrasse 13A
CH-4410 Liestal, Switzerland
Tel. 061/921 40 90
Fax 061/921 40 83

MWST-Reg.-Nr.115 153
Postcheck 40-60713-5
Schweizerische Bankgesellschaft
Schweizerischer Bankverein
Basellandschaftliche Kantonalbank



TLC Merkblatt

Wegen EMV-Vorschriften in der Europäischen Gemeinschaft nach EN50082-2 wurde der TLC neu überarbeitet.

Damit der Schirm der Ein- und Ausgangssignale anschliessbar ist, musste die Belegung der Anschlussklemmen neu angeordnet werden. ⇒ Ab sofort sind die ausgelieferten Messumformer mit den vorher gelieferten **NICHT** klemmenkompatibel!

Schliessen Sie das Gerät nach dem unten stehenden Schema an.

Verdrahtungsvorschriften

- Immer doppelt abgeschirmte Kabel verwenden.
- Schirm möglichst kurz und grossflächig halten.
- unabgeschirmte Litzen möglichst kurz halten.

